

Gołdap, 05.03.2018 r.

**WIK-ZP.271.10.2018**

**wg rozdzielnika**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu w miejscowości Kowalki.**

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust 2 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) udziela następującej odpowiedzi na pytania przesłane mailem dnia 3.03.2018 r.

**Treść zapytania:**

Na jaką klasę obciążeń ma być zaprojektowany most (A,B,C).

**Odpowiedź:**

*Most winien być zaprojektowany na klasę obciążeń B*

**Treść zapytania:**

Co z badaniami geotechnicznymi , czy Inwestor je posiada.

**Odpowiedź:**

*Inwestor nie jest w posiadaniu badań geotechnicznych*

**Treść zapytania:**

Szerokość jezdni i chodników na moście oraz szerokość jezdni na dojazdach i długość dojazdów

**Odpowiedź:**

*Szerokość jezdni 5,0 m Droga dojazdowa jest droga o nawierzchni żwirowej o szerokości 5,0 m. długość najazdu 5 m*

**Treść zapytania:**

na jakie obciążenie ruchem ma być zaprojektowana jezdnia na dojazdach -KR1 czy KR2. PP

**Odpowiedź:**

*Jezdnie winna być zaprojektowana na kategorię KR1.*

Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Jarosław Duchnowski  
KIEROWNIK  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH