

Ogłoszenie nr 500306401-N-2018 z dnia 24-12-2018 r.

Gmina Gołdap: Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dolnej II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 657401-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Gołdap, Krajowy numer identyfikacyjny 79067123100000, ul. Plac Zwycięstwa 14, 19500

Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 876 156 000, e-mail

jolanta.sztabinska@goldap.pl, faks 876 150 800.

Adres strony internetowej (url): www.goldap.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dolnej II

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WIK-ZP.271.55.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przebudowa rurociągu z rur betonowych ze wzmocnionymi ściankami o średnicy DN500, o grubości ścianki 85 mm. Na odcinku 167,9 mb wraz z wykonaniem separatora. Ze względu na brak możliwości zagłębienia rurociągu należy nałożyć na rury dyspersyjną masę asfaltowo-kauczukową służącą do hydroizolacji. Przy wlocie i wylocie separatora zaprojektowano redukcję o wymiarze 1000/500/300 mm. Projektowany rurociąg wpiąć od studzienki Sd10 do studzienki Sd11, a następnie do studzienki Sd11 kończąc wylotem, w miejscu demontowanego odcinka. Wykonanie separatora. Na przebudowywanym odcinku rurociągu przed wprowadzeniem wód opadowych i roztopowych zaprojektowano betonowy lamelowy separator substancji ropopochodnych, zintegrowany z osadnikiem o średnicy wlotu/wylotu max. 315 mm. Separator o następujących parametry: $Q_{nom} (NS) = 6 \text{ dm}^3/\text{s}$ – przepływ nominalny $Q_{max} = 60 \text{ dm}^3/\text{s}$ – największe obciążenie hydrauliczne bezpieczne dla urządzenia i zanieczyszczeń w nim zgromadzonych $V_{os} = 600 \text{ dm}^3$ – pojemność części osadowej. Odbudowa nawierzchni. Należy dokonać odbudowy nawierzchni ulic i chodników z kostki polbruc o powierzchni 650 m².

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45232130-2

Dodatkowe kody CPV: 45232410-9, 42232420-2, 45233120-6, 45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art. 93 ust. 1 pkt. 4) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych , ponieważ cena oferty najkorzystniejszej, która opiewa na kwotę 364 812,18 zł brutto, przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj.: kwotę 150 000,00 zł brutto.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.