

GMINA GOŁDAP

Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
woj. warmińsko - mazurskie
tel. (87) 615-60-21; fax (87) 615-08-00
NIP 847-158-70-61

Gołdap, dn. 07.10.2019 r.

wg właściwości

Dot.: przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi” w zakresie części II -branża sanitarna oraz części III – branża elektryczna

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust 2 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) w odpowiedzi na zapytania z dnia 27.09.2019 r. (otrzymane drogą e-mail) w zakresie **części II - branża sanitarna** udziela następujących odpowiedzi.

1. Czy Zamawiający dopuści montaż instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji w systemie KAN INOX prowadzonym po wierzchu ścian bez zabudowy płytą karton gips?

Ad.1 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

2. Czy Zamawiający dopuści montaż głowic termostatycznych ‘tradycyjnych’ bezobsługowych ze względu na późniejsze koszty eksploatacji?

Ad. 2 . Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

3. Czy Zamawiający dopuści wykonanie pionów c.o., podejść pod grzejniki i gałązki z rur KAN STEEL za pomocą połączeń zaciskowych?


Ad. 3. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

4. Proszę o doprecyzowanie wielkości separatora. W opisie jest Separator powietrza i zanieczyszczeń DN80 natomiast nr kat. BC065L jest numerem kat. separatora DN 65.

Ad..4 Należy zamontować separator powietrza i zanieczyszczeń DN80.

5. Czy istniejąca instalacja z.w. zostaje bez zmian?

Ad. 5 Tak , instalacja z.w. zostaje bez zmian.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż.  Małgosi Kardel
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH