



## UWAGI:

1. WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH.
2. PROJEKT WYKONANY W PROGRAMIE AUTOCAD 2007


## UWAGI I OZNACZENIA:

-  KANAŁ WENTYLACYJNY NAWIEWNY IZOLOWANY WELNĄ MINERALNĄ O GRUBOŚCI 50 MM W PŁASZCZU OCHRONNYM Z FOLI ALUMINIOWEJ
-  KANAŁ WENTYLACYJNY WYCIĄGOWY IZOLOWANY WELNĄ MINERALNĄ O GRUBOŚCI 50 MM W PŁASZCZU OCHRONNYM Z FOLI ALUMINIOWEJ

POKRYCIE DACHOWE – PROFILOWANA BLACHA DACHÓWKOWA  
 ŁĄTY DREWNIANE 6 x 4 CM  
 FOLIA WSTĘPNEGO KRYCIA (WIATROIZOLACJA) x1  
 KROKWIE 5 x 10 CM  
 PŁATWIE STALOWE USZTYWIAJĄCE H= 90 MM  
 DŹWIGARY DACHOWE WG P.T. KONSTRUKCJI  
 Z PRZESTRZENIA POWIETRZNĄ WENTYLOWANĄ  
 PAS DOLNY DŹWIGARÓW DACHOWEGO +  
 WELNA MIN. GR. 20 CM Z SYSTEMEM ZAMOCOWANIA MIĘDZY DŹWIGARAMI  
 FOLIA PAROIZOLACYJNA x1  
 SUFIT PODWIESZONY „ECOPHON SUPER G”

A - A

+1160



W1

W2

POSADZKA SPORTOWA – BEZSPOINOWA POLIURETANOWA MASA WYLEWANA  
 + PODKLAD Z MATY GUMOWEJ ( LUB „MARMOLEUM COKR” 4,5 MM + PODKLAD 6,0 MM )  
 WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA „KREISEL” GR. 3 MM  
 ZAIMPREGNOWANY BETON B 15 ( NIEPYLĄCY, WILG. MAX. 2,5 % ) GR. 6 CM , ZE  
 SIATKĄ STALOWĄ Ø 4,5  
 STYROPIAN SAMOGASNĄCY TWARDY FS 20 GR. 6 CM  
 IZOLACJA P. WILGOCIOWA – FOLIA IZOLACYJNA x1  
 WARSTWA WYLEWKI : BETON B 15 ( ZATARTY NA OSTRO ) GR. 12 CM  
 UBITA PODSYPKA PIASKOWA WARSTWAMI PO 15 CM


INWESTOR

Urząd Miejski w Góldapi  
 Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Góldap



INWESTYCJA

Projekt budowlany instalacji wentylacji /sala gimnastyczna/ w budynku Szkoły Podstawowej nr 1  
 z Oddziałem Integracyjnym im. Mikołaja Kopernika  
 ul. Szkolna 4, 19-500 Góldap

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

 **USŁUGI PROJEKTOWE**  
**Małgorzata Roszkowska**

PRACOWNIA:  
 16-400 Suwałki, ul. Gen. K. Pułaskiego 68C  
 80-299 Gdańsk, ul. Antygony 29/3  
 BIURO:  
 16-400 Suwałki, ul. K. O. Falka 1/29  
 tel./fax: 87/ 567 80 89, tel. kom. 513020152

| AUTORZY                                      | NR UPRAWNIEN                   | DATA I PODPIS   |
|--|--------------------------------|---|
| PROJEKTANT<br>mgr inż. Małgorzata Roszkowska | SUW - 6/90<br>PDL/0035/OWOS/05 |  |
| SPRAWDZAJĄCY<br>mgr inż. Zdzisław Ściegaj    | SUW-12/90                      |  |

BRANŻA

SANITARNA

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

RYSUNEK

PRZESZKÓJ SALI GIMNASTYCZNEJ - INSTALACJA WENTYLACJI

SKALA  
1:100NR RYS.  
S- 02DATA  
11. 2016