

GMINA GOŁDAP

Plac Zwycięstwa 14

19-500 Gołdap

woj. warmińsko-mazurskie

tel. (87) 615-60-21; fax (87) 615-08-00

WIK-ZP.271.7.2020 7-158-70-61

Wg właściwości

Gołdap, dn. 02.04.2020 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Gołdap”.

Gmina Gołdap w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) udziela odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie otrzymanym drogą e-mailową w dniu 31 marca 2020 r.:

Treść zapytania:

1. Zamawiający wskazał wysokość słupa min 5 metrów, czy Zamawiający dopuszcza wysokość słupa 4,54 metra a wysokość oprawy Led na wysięgniku na wysokości ok 5 metrów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wskazanego rozwiązania. Zamawiający przyjął wysokość słupa min. 5 m.

Treść zapytania:

2. Zamawiający opisuje sposób włączenia poprzez czujnik zmierzchowy, czy jako zastępcze rozwiązanie zamawiający dopuszcza system wykrywania dnia i nocy, poprzez zmianę napięcia na panelu. Rozwiązanie tego typu jest rozwiązaniem mniej awaryjnym ponieważ ograniczamy ilość elementów, które są narażone na awarie (czujnik zmierzchu).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wskazanego rozwiązania. Zamawiający przyjął zastosowanie włączania poprzez czujnik zmierzchowy.

Treść zapytania:

3. Zamawiający w zakresie realizacji prac pisze o wywiezieniu odpadów-materiałów zbędnych, odtworzeniu istniejącej nawierzchni oraz wyrównaniu terenu czy zamawiający może sprecyzować co to za tereny czy są miejsca gdzie teren jest utwardzony np. poprzez kostkę brukową lub inną metodą czy są to tereny gdzie znajduje się tylko ziemia i darń.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż są to tereny nieutwardzone, gdzie występuje tylko ziemia i darń. W przypadku lokalizacji dróg są to drogi lub pasy drogowe o nawierzchni gruntowej.

Treść zapytania:

4. Czy tereny gdzie mają zostać zainstalowane lampy są terenami gminy? Jeśli nie to czy zamawiający będzie wymagał od wykonawcy np. zezwolenia na zajęci pasa drogowego lub innych zezwoleń

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wszystkie tereny gdzie mają być zainstalowane lampy są terenami gminnymi. Zamawiający uzyskał zezwolenie na zainstalowanie lamp przy drogach zarządzanych przez innego zarządcę bez konieczności uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego lub innych zezwoleń.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Jarosław Duchnowski
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH