

Wg właściwości

WIK-ZP.271.16.2020

Gołdap, dn. 22.06.2020 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 137016N Wronki Wielkie – Jabłońskie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Gmina Gołdap, w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie otrzymanym drogą e-mailową w dniu 18 czerwca br..

Treść zapytania:

„Czy zamawiający dopuszcza wykonanie:

1. nawierzchni drogi z betonu cementowego C30/37 w następującej konstrukcji:
 - podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego o grubości 15 cm z 50% dodatkiem kruszywa łamanego,
 - nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 ... gr. 14 cm
2. nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu cementowego C30/37 w następującej konstrukcji:
 - podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego o grubości 6 cm z 50% dodatkiem kruszywa łamanego,
 - nawierzchni z betonu cementowego C30/37 gr. 8 cm.

W załączeniu przekrój normalny konstrukcji betonowej.”


Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie nawierzchni betonowej, a zapisy Programu funkcjonalno-użytkowego wyraźnie wskazują na nawierzchnie bitumiczną.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Jarosław Duchnowski
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

PRZEKROJE NORMALNE



- ① Warstwa nawierzchni betonowej C 30/37 gr. 14 cm
- ② Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, doziarnionego w 50% kruszywem łamanym grubości 15 cm
- ③ Wyprofilowane i zagęszczone podłoże do $I_s \geq 1,00$

Data:	grudzień 2019 r.	
Inwestor:	Gmina	
Nazwa/ Obiekt:	"Przekrój normalny nawierzchni betonowej."	Rys. nr 1
		Skala
Temat:	Przekrój normalny	
Autor:		