

**Gmina Gołdap
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap**

wg właściwości

WIK-ZP.271.26.2020

Dot.: przetargu nieograniczonego na „Budowę systemu parkingowego na terenie Placu Zwycięstwa w Gołdapi w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust 2 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w odpowiedzi na zapytania z dnia 28.11.2020 r., 01.12.2020 r. oraz 03.12.2020 r. (otrzymane drogą e-mail) udziela następujących odpowiedzi.

1. Wnosimy o zmianę czasu na realizację zadania na „**75 dni od dnia uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień**”. Podany przez Zamawiającego okres 75 dni jest nierealny ze względu na konieczność uzyskania wymaganych pozwoleń, wykonania uzgodnień, pozyskania map do celów projektowych oraz wykonanie projektu. Sama akceptacja ZUD może trwać do 1,5 miesiąca, a pozwolenie na budowę do 65 dni czego.

Odpowiedź.: Zamawiający zmienia czas realizacji zadania na 130 dni od daty podpisania umowy

2. III.10.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Wnosimy o możliwość złożenia ofert bezpośrednio w sekretariacie lub Biurze obsługi urzędu. Przy wrzuceniu oferty do skrzynki korespondencyjnej nie ma możliwości otrzymania potwierdzenia złożenia oferty z datą i godziną przyjęcia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza możliwości uzyskania potwierdzenia złożenia oferty z datą i godziną- potwierdzenie można uzyskać w Punkcie Obsługi Mieszkańca (hol wejściowy do budynku urzędu).

3. Proszę o doprecyzowanie ilości i rodzaju znaków pionowych oraz podanie zakresu oznakowania pionowego (ilość znaków, rodzaj).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaprojektował oznakowanie pionowe – ilości zostaną podane w projekcie.

4. Proszę o wskazanie miejsca instalacji serwera systemu parkingowego?

Odpowiedź: Budynek siedziby Urzędu Miejskiego- Plac Zwycięstwa 14 – parter.

5. Zamawiający wskazuje w PFU, że terminale mają komunikować się w technologii RS-485. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii TCP/IP która jest obecnie najbardziej powszechnym sposobem komunikacji urządzeń w nowoczesnych systemach parkingowych?

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Musi ono zapewniać poprawność i niezawodność komunikacji.

6. Czy Zamawiający dopuszcza terminale wydające bilety z rolki?

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza taką możliwość nie mogą być to jednak rolki z

papierem termicznym.

7. Czy Zamawiający dopuszcza terminale z podświetlanym wyświetlaczem graficznym o rozdzielczości 240x64 pikseli?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający określił w PFU rodzaj wyświetlacza

8. Czy Zamawiający dopuszcza kasę automatyczną bez wyświetlacza dotykowego?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający określił w PFU rodzaj wyświetlacza

9. Kasa automatyczna: proszę doprecyzowanie zapisu „rozliczanie bonusów”, na czym ma polegać opisana funkcjonalność?

Odpowiedź: Zamawiający na tym etapie wymaga, aby była możliwość „rozliczania bonusów” doprecyzowanie może nastąpić na etapie uzgodnień projektu.

10. Dot. „kasa automatyczna i oprogramowanie”: proszę o usunięcie nazwy producenta BFT z opisu karty zbliżeniowej, ponieważ narusza to art. 29 ust 3 ustawy PZP.

Odpowiedź: Powyższe należy traktować jako oczywistą omyłkę. W załączeniu poprawiony załącznik nr 8.

11. Proszę o podanie konkretnej ilości kart 125 kHz oraz kart 125kHz z nadrukiem kolorowym wraz jakich wymaga Zamawiający z doprecyzowaniem ilości kolorów na grafice Logo. Oznaczenie „ilość określona przez Inwestora” uniemożliwia oferentom oszacowanie kosztów dostawy ww. kart.

Odpowiedź: Karty 125 kHz -25 oraz kart 125kHz z nadrukiem kolorowym -6 kolorów -25 szt.

12. Czy zamawiający dopuszcza obudowy szlabanów wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo?

Odpowiedź: Zamawiający określił wymogi dotyczące obudowy szlabanów w PFU.

13. Czy zamawiający dopuszcza szlabany z silnikiem 24 V DC, jako rozwiązania równoważnego do opisanego w specyfikacji? Podany parametr nie wpływa w żaden sposób na funkcjonalność szlabanu.

Odpowiedź: Zamawiający określił wymogi dotyczące szlabanów w PFU.

14. Kolor urządzeń – czy Zamawiający dopuszcza urządzenia w kolorach zbliżonych do opisanych w specyfikacji (odcienie szarości)? Kolor urządzeń nie wpływa w żaden sposób na funkcjonalność urządzeń a wskazywane kolory sugerują konkretnego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenia w kolorach odcienie szarości do grafitu.

15. Proszę o doprecyzowanie ilości cykli szlabanu: w opisie szlabanu (spec. techniczna) „terminal wjazdowy” jest 3000 /4 h, w „terminal wyjazdowy” 3000 cykli /24 h. Zakładamy, że jest to omyłka pisarska i powinno być 3000 cykli /24h.

Odpowiedź: Tak należy to traktować za oczywistą omyłkę pisarską powinno być: 3000/24h

16. Wnosimy o zmianę kryterium „Gwarantowany czas na usunięcie awarii” na minimalny

oczekiwany 8 godzin, maksymalny do 24 godzin. Wskazany przez Zamawiającego preferowany czas 2 godzin zwiększa szanse dostawców których lokalizacja lub serwisy znajdują się w pobliżu miejsca instalacji, ograniczając jednocześnie konkurencyjność firm posiadających serwisy/siedziby położone dalej.

Odpowiedź: Zapytanie nie ma charakteru wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W myśl art 91. ust 2d ustawy PZP cyt.: *Zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiając sprawdzenie informacji przedstawianych przez Wykonawców*”, co w naszej ocenie zostało zrealizowane i nie wymaga dodatkowych wyjaśnień.

17. W związku z planowanym udziałem firmy (...) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Budowa systemu parkingowego na terenie Placu Zwycięstwa w Gołdapi w systemie zaprojektuj i wybuduj", zwracam się z prośbą o zmianę zapisu w Rozdziale III pkt III.4 SIWZ dotyczącego terminu wykonania zadania. W związku z istniejącą obecnie sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19, znacznie wydłużył się czas oczekiwania na uzyskanie niezbędnych zezwoleń związanych z wykonaniem zadania. Wobec powyższego proszę o zmianę zapisu o terminie wykonania zadania (Rozdział III pkt III.4 SIWZ) z 75 dni od daty podpisania umowy na 45 dni od daty uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień związanych z wykonaniem zadania.

Odpowiedź: Udzielona w pkt 1.

18. Czy konieczne jest uzyskanie dokumentacji z badań podłoża gruntu. Jeżeli tak, to czy Wykonawca winien wykonać takie badania, czy uzyskać dokumentację z badań, które już zostały wykonane?

Odpowiedź: Wykonawca odstępuje od powyższego. Wymagane będą wyłącznie badania zagęszczenia gruntu po wykonanych robotach ziemnych - przed ułożeniem kostki brukowej.

19. Czy konieczne jest wykonanie projektu wykonawczego z branży drogowej skoro parking nie jest położony w pasie drogowym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga takiego projektu - odpowiednie oznakowanie wjazdów i samego parkingu.

20. Proszę o uściślenie jakich branż ma dotyczyć projekt wykonawczy ponieważ w ppkt 1.5.1.2. programu funkcjonalno-użytkowego jest napisane, że w zakresie realizacji inwestycji występuje branża drogowa i branża teletechniczna, natomiast w dalszej części specyfikacji jest mowa o dokumentacji robót, która ma zawierać projekty wykonawcze branż: drogowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania projektów branż drogowej, elektrycznej - kanał technologiczny może być zawarty w branży elektrycznej lub drogowej.

21. Czy zamiast projektu budowlanego w pięciu egzemplarzach, projektów wykonawczych dla każdej branży oddzielnie po 5 egzemplarzy, można wykonać jeden projekt budowlano-wykonawczy w pięciu egzemplarzach, który zawiera wszystkie branże?

Odpowiedź: Tak można wykonać jeden projekt wspólny zawierający wszystkie branże.

22. Gdzie dokładnie w budynku głównym będzie znajdowało się pomieszczenie z serwerem czy serwer może znajdować się w kasie a dostęp do niego być zdalny?

Odpowiedź: Pomieszczenie z serwerem będzie znajdować się na parterze budynku Urzędu Miejskiego. Wskazanie dokładnego pomieszczenia- na etapie prac projektowych.

23. Czy wystarczające jest dostarczenie wszelkich certyfikatów po wykonaniu zadania z pominięciem opisanego w punkcie 2.1. Materiały, przedłożenia na dwa tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych szczegółowych informacji o źródle produkcji i zakupu?

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał zatwierdzenia materiałów u inspektora nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego jeszcze przed ich wbudowaniem. Odnośnie dostarczenia certyfikatów, atestów -winne one być skompletowane i przedłożone wraz z dokumentacją powykonawczą.

Anna Rawinis

Sekretarz Gminy Goldap