

Wg właściwości
Gołdap, dn. 12.03.2021 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Naprawa urządzeń technicznych fontanny miejskiej zlokalizowanej w Parku Miejskim na Placu Zwycięstwa w Gołdapi”.

Gmina Gołdap udziela informacji na zapytania zawarte w wiadomości przesyłanej drogą e-mailową w dniu 11 marca 2021 r.:

Treść zapytania:

1. Jaka jest średnica otworów gdzie zostały montowane lampy?

Odpowiedź:

Średnica otworów wynosi 28 cm.

Treść zapytania:

2. Zdjęcia dyszy wielostrumieniowej.

Odpowiedź:

Zdjęcie w załączniku.

Treść zapytania:

3. Informacji na temat czy nawierzchnia kamienna niecki jest osadzona na podporach typu buzon.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż niecka nie jest osadzona na podporach typu buzon.

Treść zapytania:

4. Jeśli pkt 3 jest inny niż odpowiedź NIE, proszę o zrobienie zdjęć kominków gdzie były umieszczone dysze wraz z lampami.

Odpowiedź:

Zdjęcie w załączniku.

Treść zapytania:

5. Czy została przeprowadzone badania dotyczące jakości instalacji elektrycznej w niecce?

Odpowiedź:

Badania nie zostały przeprowadzone.

Treść zapytania:

6. Czy technologia w której była wykonana fontanna pozwala na wymianę instalacji elektrycznej zasilającej dysze dynamiczne oraz lampy w niecce fontanny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie istnieje taka możliwość.

Treść zapytania:

7. Czy zamawiający rozważa montaż dynamicznych dysz wodnych w innej technologii niż z użyciem efektu Coanda?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje montażu dysz wodnych w innej technologii.

Treść zapytania:

8. Czy zamawiający rozważa montaż szafy w innej technologii niż zastosowanie sterownika PLC ale z zastosowaniem systemu DMX?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje montażu szafy w innej technologii.

Sporządziła: Magda Zymkowska

Z poważaniem
Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Jarosław Duchnowski
KIERSZYNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH





