



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi



HK.9022.7.2026
Gołdap, 19 marca 2026 r.

Dotyczy: oceny obszarowej jakości wody w Gminie Gołdap za rok 2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757);
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294);

dokonał obszarowej oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Gołdap za 2025 r.

1. Wykaz wodociągów.

Stałym nadzorem na terenie Gminy Gołdap objętych było siedem wodociągów:

1 wodociąg o produkcji >1000 m³/d (wodociąg publiczny Gołdap), 2 wodociągi o produkcji < 100 ≤ 1000 m³/d (wodociąg publiczny Kowalki, wodociąg publiczny Pogorzela) oraz

4 wodociągi o produkcji <100 m³/d (wodociąg publiczny Kozaki, wodociąg publiczny Górne, wodociąg publiczny Boćwinka, wodociąg lokalny Kolniszki), których administratorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gołdapi, ul. Generała Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap.

Nazwa wodociągu	Produkcja wody w m ³ /d	Liczba ludności	Zaopatrywane miejscowości	Ocena jakości wody na koniec 2025 r.
Wodociąg publiczny Gołdap	2639,9	14841	Gołdap, Botkuny, Bałupiany, Jabramowo, Konikowo, Kośmidry, Niedrzwica, Rostek, Wronki, Piękne Łąki, Jabłońskie, Włosty, Skocze, Barkowo, Juchnajcie, Sokoły, Jany, Osieki, Jurkiszki, Galwiece, Mażucie,	przydatna do spożycia



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gołdapi
ul. Wolności 11, 19-500 Gołdap
+48 87 6151547
adres e-mail: psse.goldap@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-53270-62181-IEIGB-25

			Uźbale, Grygieliszki, Łobody, Pietraszki, Somaniny, Witkajcie	
Wodociąg publiczny Kowalki	173,7	1175	Kowalki, Dunajek, Grabowo, Gieraliszki, Nasuty, Kamionki, Rudzie, Siedlisko, Wilkasy, Marcinowo, Osowo, Jeziorki Małe, Jeziorki Wielkie	przydatna do spożycia
Wodociąg publiczny Kozaki	66,3	461	Kozaki, Zatyki, Pietrasze, Suczki, Wrotkowo, Janowo	przydatna do spożycia
Wodociąg publiczny Górne	19,9	178	Górne, Bronisze	przydatna do spożycia
Wodociąg publiczny Pogorzal	108,3	543	Pogorzal, Babki, Żelazki, Dziegiele, Regiele	przydatna do spożycia
Wodociąg publiczny Boćwinka	54,7	778	Boćwinka, Różyńsk Wielki, Boćwiński Młyn, Nowa Boćwinka, Rożyńsk Mały, Okrasin, Dąbie, Główka	przydatna do spożycia
Wodociąg lokalny Kolniszki	5,0	77	Kolniszki	przydatna do spożycia

2. Rodzaje źródeł.

Wszystkie wodociągi na terenie Gminy Gołdap oparte są na wodach podziemnych, które pierwotnie nie są zanieczyszczone bakteriologicznie i nie wymagają stałej dezynfekcji wody. Chlorowanie stosuje się w sytuacjach awaryjnych, w razie wtórnego zanieczyszczenia bakteriologicznego i profilaktycznie po przeprowadzanych remontach i modernizacjach na ujęciach lub sieciach wodociągowych. Cechą charakterystyczną wód podziemnych jest wysoka zawartość żelaza, manganu i jonu amonowego oraz związana z tym podwyższona mętność. Uzdatanianie wód podziemnych polega na utlenieniu

związków żelaza i manganu, najczęściej przez napowietrzanie i usuwanie w procesach filtracji.

3. Jakość wody.

W nadzorowanych wodociągach program badań monitoringowych prowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W 2025 r. przeprowadzono łącznie 7 kontroli urzędowych stanu sanitarno-technicznego Stacji Uzdatniania Wody (SUW) oraz hydroforni ww. wodociągów. Do badań laboratoryjnych pobrano ogółem:

a) w ramach kontroli wewnętrznej: 34 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym:

- 26 w zakresie parametrów grupy A,
- 8 w zakresie parametrów grupy B.

b) w ramach kontroli urzędowej: 30 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym:

- 26 w zakresie parametrów grupy A,
- 4 w zakresie parametrów grupy B.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi wydał łącznie 64 ocen jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym:

- 64 ocen pozytywnych.

Oceny zostały wydane na podstawie analiz sprawozdań z badań laboratoryjnych wody, przeprowadzonych w 2025 r. z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zasilających obszar Gminy Gołdap.

4. Prowadzone postępowania administracyjne, przekroczenia badanych parametrów, działania naprawcze, reakcje niepożądane.

W 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi nie prowadził postępowań administracyjnych w stosunku do ww. wodociągów w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ponadto do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi w 2025 r. nie wpłynęły żadne zgłoszenia reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody z wodociągów zaopatrujących teren Gminy Gołdap.

5. Szacowanie ryzyka zdrowotnego.

W 2025 r. na terenie Gminy Gołdap woda do spożycia przez ludzi nie była kwestionowana ani razu w: wodociągu publicznym Gołdap, wodociągu publicznym Kozaki, wodociągu publicznym Górne, wodociągu publicznym Pogorzel, wodociągu publicznym Kowalki, wodociągu publicznym Boćwinka oraz wodociągu lokalnym Kolniszki. Zarządca wodociągów współpracował z organami Inspekcji Sanitarnej, uzgadniając i realizując harmonogram pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej oraz przekazywał sprawozdania z badań laboratoryjnych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi

Sanitarnemu w Gołdapi. Konsumentom byli informowani o jakości wody poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi.

Po przeanalizowaniu wyników ocen jakości wody za rok 2025 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi nie stwierdza zagrożeń dla mieszkańców Gminy Gołdap w związku z zaopatrzeniem jej mieszkańców w wodę przez ww. wodociąg.

Z wyrazami szacunku

Grażyna Mentel
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gołdapi
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Starosta Gołdapski, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap (adres ADE: AE:PL-42805-69523-UCRCG-23);
2. Burmistrz Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap (adres ADE: AE:PL-96251-38646-GCDFA-24);
3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Generała Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap (adres ADE: AE:PL-51998-79984-JAATR-14)
4. a/a