

Nasz znak: PS 341 (ZP-I)/4/2010

Gołdap, dnia 15.04.2010 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie **przebudowy pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby przedszkola.**

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi reprezentowane przez Dyrektora, zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania z dnia 19.04.2010 r., Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Czy koniecznie stosować rozdzielnice i wyposażenie Legrand Fael, czy można tańszy zamiennik?

Odpowiedź:

Można zastosować urządzenia i osprzęt innej firmy o tych samych parametrach technicznych.

Pytanie nr 2:

Na rys. nr 10 (RK) przyjęto rozdzielnicę 3x18 mod. (54), wg schematu wymagane jest 87 mod. czy przyjąć podwójną 3x18 mod. czy inną?

Odpowiedź:

Można zastosować inną rozdzielnicę.

Pytanie nr 3:

Na rys nr 12 (R2) jest rozdzielnica 2x18 mod wg schematu powinno być co najmniej 45 mod jaką przyjąć ?

Odpowiedź:

Przyjąć 4x18.

Pytanie nr 4:

Opis pkt nr 7 wymagania instalacyjne – budynek będzie wyposażony w p.poż. wyłącznik prądu, oraz instalację odgromową; brak informacji w przedmiarze i kosztorysie ślepym, czy dopisać oddzielne pozycje na te elementy ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 5:

Rys. nr 4 schematu – przedstawia rozdzielnicę R3, oraz instalację w tym skrzydle, w przedmiarze brak wzmianki o tej rozdzielnicy i instalacji z niej zasilanej, czy to policzyć ?

Odpowiedź:

Nie liczyć.

Pytanie nr 6:

Rys nr 7 przedstawia RG projektowaną, oraz RBK-00 z wkładką 100A. Wskazać jego obudowę, oraz miejsce zabudowy RBK, wył. głównego, oraz przycisków p.poż.

Odpowiedź:

Przedstawia rys nr 8.

Pytanie nr 7:

Opis projektu pkt nr 9 – w kotłowni i garażu ułożyć szynę wyrównawczą z bednarki 25x4 – brak pozycji w przedmiarze i schematach, ile przyjąć ?

Odpowiedź:

Nie doliczać.

Pytanie nr 8:

Wymagania instalacyjne pkt. nr 6 – system oddymiania klatek schodowych – czy zabudować klapy dymowe z napędem elektrycznym (czy innym), czy zabudować zwykłe okna ?

Odpowiedź:

Zabudować należy okna dymowe z napędem np. gazowym

Pytanie nr 9:

Czy doliczyć badania natężenia oświetlenia ciągów ewakuacyjnych – brak w przedmiarze ?

Odpowiedź:

Nie.

W imieniu Zamawiającego  
Marzanna Wardziejewska