

wg. rozdzielnika

WIK 272(ZP-IV)-6/2011

Goldap, dn. 28.02.2011 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej Boćwiński Młyn - Rożyńsk Mały długości 3,419 km"

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmian.) udziela odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 25 lutego 2011 r. (otrzymanego e-mailem), dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Treść zapytania:

"1. Czy zadanie obejmuje remont mostu opisany w załączniku nr 8 do SIWZ (projekt budowlano - wykonawczy, poz. 4.7)?

Uzasadnienie : w przedmiarze (załącznik nr 10 do SIWZ), ani w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 11 do SIWZ) nie uwzględniono remontu mostu w tym wymiany nawierzchni."

Wyjaśnienie:

Niniejsza inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej Boćwiński Młyn-Rożyńsk Mały nie obejmuje budowy mostu.

Treść zapytania:

"2. Jaki przekrój ma demontowany, istniejący przepust w km 1+813,85?

Uzasadnienie: w opisie do projektu budowlano -wykonawczego podane jest 800 mm, a w przedmiarze i kosztorysie ofertowym 60 cm.?"

Wyjaśnienie:

Istniejący przepust w 1+813,85 km ma śr. 600 mm.

W opisie technicznym do projektu budowlano - wykonawczego (pkt. 4 ppkt. 4.6) projektant błędnie wpisał, że istniejący przepust z rur betonowych do zdemontowania ma średnicę - 800 mm, natomiast prawidłowe wartości to wartości ujęte w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót, tj.: 600 mm

Zgodnie art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma, na nr faksu 87 615 08 00.

Z poważaniem
Z up B U R M I S T R Z A
inż. Wiesław Swalec
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH