



OZNACZENIA

- 1 - zasuwa klinowa kołnierzowa Ø150
- 2 - zasuwa klinowa kołnierzowa Ø250
- OS - osuszacz powietrza QD 130

UWAGA:

- rurociągi wewnątrz komory zasuw wykonać ze stali nierdzewnej,
- rurociągi wodne prowadzone między komorą zasuw a stacją uzdatniania wody wykonać z PE,
- rurociągi prowadzone ze zbiorników wody do komory zasuw wykonać z żeliwa sferoidalnego
- rurociąg spustowy z komory zasuw do kanalizacji wykonać z PVC

San-System Wykonawca: SAN- SYSTEM ul. Składowa 3A/23 19-400 Olecko		OBIEKT: Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociągowej w Gołdapi CZĘŚĆ II INWESTOR: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 9a, 19-500 Gołdap TEMAT: Komora zasuw w nasypie K2		Skala 1:50 Nr rys. S10 II
Projektant	mgr inż. Karol Brodowski	Nr uprawnień	5/02/OL, WAM/0076/POOS/04	Data 11.09.2007 r.
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Kowalczyk		WAM/0015/POOS/07	11.09.2007 r.
Asystent Projektanta	mgr inż. Dominika Daniluk			11.09.2007 r.