

Poziom porównawczy 143,00 m n.p.m.

	bud.A	S1	S2	S3	S4	O1	O4	SP	bud.A	S2
Rzędna terenu projektowanego	150,00	150,00	149,76	149,40	149,20	149,20	149,18	149,20	149,76	149,76
Rzędna terenu istniejącego	150,00	150,00	149,76	149,40	149,20	149,20	149,20	149,20	149,76	149,76
Rzędna dna kanału	149,04	148,98	148,71	148,04	147,78	147,60	148,20	148,20	149,04	148,71
Zagłębienie dna kanału	0,96	1,02	1,05	1,36	1,42	1,60	1,00	1,00	0,72	1,05
Długość [m]	0,00	2,50	14,50	44,80	56,60	65,10	0,00	5,60	0,00	2,50

	bud.A–S1	S1–S2	S2–S3	S3–S4	S4–O1	O4–SP	bud.A–S2
Odległości [m]	2,50	12,0	30,3	11,80	8,50	5,60	2,50
Średnice, materiał	PVC Ø250	PVC Ø250	PP-B Ø315	PP-B Ø315	PVC Ø315	PEØ50	PVC Ø160
Spadek	2,4%	2,25%	2,21%	2,20%	2,12%	0,00%	13,2%

San-System www.san-system.com.pl e-mail: biuro@san-system.com.pl

Wykonawca: SAN- SYSTEM ul. Składowa 3A/23 19-400 Olecko	**OBIEKT:** Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociągowej w Gołdapi CZĘŚĆ II **INWESTOR:** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 9a, 19-500 Gołdap **TEMAT:** Profil podłużny kanalizacji popłuczyn			Skala 1:100/1:250 Nr rys. S2 II
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Karol Brodowski	5/02/OL, WAM/0076/POOS/04	06.09.2007 r.	
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Kowalczyk	WAM/0015/POOS/07	06.09.2007 r.	
Asystent Projektanta	mgr inż. Dominika Daniluk		06.09.2007 r.	