



LEGENDA:

U - bateria umywalkowa z podgrzewaczem jednopunktowym

ZC - zawór czerpalny ze złączką do węża Ø15

Zestaw wodomierzowy: zawór główny odcinający (grzybkowy) Ø20, wodomierz skrzydełkowy JS 1,5 dn 15mm, filtr siatkowy Ø20, zawór odcinający Ø20, zawór antyskażeniowy typ EA Ø20



San-System

www.san-system.com.pl

e-mail: biuro@san-system.com.pl

| | | | | |
|---|---|------------------------------|---------------|-----------------|
| Wykonawca: SAN- SYSTEM ul. Składowa 3A/23 19-400 Olecko | OBIEKT: Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociągowej w Gołdapi CZĘŚĆ III | | | Skala 1:50 |
| | INWESTOR: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 9a, 19-500 Gołdapi | | | Nr rys. S13 III |
| | TEMAT: Aksonometria wody zimnej - budynek C | | | |
| | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| Projektant | mgr inż. Karol Brodowski | 5/02/OL, WAM/0076/POOS/04 | 29.11.2007 r. | |
| Sprawdzający | mgr inż. Tomasz Kowalczyk | WAM/0015/POOS/07 | 29.11.2007 r. | |
| Asystent Projektanta | mgr inż. Dominika Daniluk | | 29.11.2007 r. | |