

OPIS OZNACZEŃ:

- $\frac{}{2}$ - gniazdo 2P+Z/230V/16A
- $\frac{2}{2}$ - gniazdo podwójne 2x2P+Z/230/16A IP44
- $\frac{}{3}$ - gniazdo 3P+N+Z/400/230V/32A
- $\frac{}{3}$ OS - gniazdo 2P+Z/230V/16A do zasilania osuszaczy powietrza
- $\frac{-}{24V}$ - gniazdo instalacji bezpieczeństwa 24V na hali technologicznej zastosować gniazda przemysłowe typ P17 Tempra IP67

Przewody ułożyć w listwach instalacyjnych mocowanych do ścian

San-System
www.san-system.com.pl
e-mail: biuro@san-system.com.pl

Wykonawca: **SAN- SYSTEM** ul. Składowa 3A/23 19-400 Olecko	**OBIEKT:** Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociągowej w Gołdapi **INWESTOR:** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 9a, 19-500 Gołdap **TEMAT:** Plan instalacji gniazd wtykowych 1 i 3 fazowych oraz 24V			Skala 1:100 Nr rys. 4E
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Barbara Marciniak	SUW/339/80	12. 2007r	
Sprawdzający	inż. Sławomir Romanowski	PDL/0104/PWOE/06	12. 2007r	