PRZEKRÓJ ŚCIANY SC-2 szt.7





PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



⑭ ø6 L=0,28m



Nr pręta	Długość [m]	Ilość [szt.]	STAL A-0 #6-0,222 [kg/m]	STAL A-III #12-0,888 [kg/m]	STAL A-III #16-1,58 [kg/m]
7	2,25	4			9,00
8	9,60	6		57,60	
9	8,16	4			32,64
10	10,50	2		21,00	
11	9,60	4			38,40
12	3,48	41	142,68		
13	2,98	4	11,92		
14	0,28	90	25,20		
RAZEM DŁUGOŚĆ [m]			179,80	78,60	80,04
CIĘŻAR [kg]			39,92	69,80	126,46
CIĘŻAR OGÓŁEM [kg] 1 ŚCIANY					**236,18**
CIĘŻAR OGÓŁEM [kg] 7 ŚCIAN		7			**1653,23**

UWAGI:

- POZIOM BAZOWY +/−0,00 W/G RYS. ARCHITEKTURY
- W TRAKCIE BETONOWANIA OSADZIĆ KOTWY ELEMENTÓW DREWNIANYCH
- POD ŚCIANY FUNDAMENTOWE WYKONAĆ PODLEWKĘ Z BETONU C8/10 GRUBOŚCI 10cm.
- ZACHOWAĆ ŚCIŚLE PODANĄ OTULINĘ ZBROJENIA RÓWNĄ 5cm
- POŁĄCZENIE ELEMENTÓW RAM DREWNIANYCH Z CZĘŚCIĄ FUNDAMENTOWĄ ZA POMOCĄ OCYNKOWANYCH KOTEW M16 kl. 5.8

STOPIEŃ WODOSZCZELNOŚCI W6
MROZOODPORNOŚĆ F100
W/G PN-B-06250:1988

BETON C8/10
BETON C20/25
STAL A-III
STAL A-0

SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT–SUWAŁKI" • UL. KOŚCIUSZKI 79 16–400 SUWAŁKI • tel./fax (0–87) 566 32 78
projektant: mgr inż. Sławomir KLIMKO nr upr. SUW–23/92
współpraca: mgr inż. Łukasz TAUDUL–ŁOBACZ

inwestycja: Tężnie solankowe w Gołdapi
obiekt – TĘŻNIE

1:20

ŚCIANA ŻELBETOWA SC-2

K10

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM