

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrzei, ul. Lwowskiej i ul. Paderewskiego w Gołdapi w Gołdapi

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmian.) udziela odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 2 listopada 2011 r. (otrzymanego mailem), dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Treść zapytania:

"Prosiłbym o załączenie mapek z wyznaczonymi trasami kablowymi wzdłuż ulicy Lwowskiej i Paderewskiego oraz z zaznaczonym przeciskiem pod ulicą."

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem II SIWZ pkt 1 akapit 2: „Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w projektach budowlanych wykonawczych - **załącznik nr 8, 9, 10** do SIWZ, w przedmiarach robót - **załączniki nr 11, 12, 13** do SIWZ oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - **załączniki nr 17, 18, 19** do SIWZ.” Jednocześnie nadmienia się że, przez pojęcie załącznik nr 8 należy rozumieć załącznik nr **8, 8a, 8b, 8c i 8d**, przez załącznik nr 9 – załącznik nr **9 i 9a** oraz przez załącznik nr 10 – załącznik nr **10 i 10a**.

Treść zapytania:

"Linia napowietrzna przy ul. Okrzei przewiduje 164mb - jeżeli na przęsto przypada średnio około 40mb to kabel przewidziany jest na 4 słupy, a opraw na ten odcinek jest 12, czy przez pozostałe 8 słupów jest już poprowadzona linia napowietrzna ?"

Wyjaśnienie:

Na ulicy Okrzei przedmiotem zamówienia jest wykonanie linii napowietrznej na istniejących słupach, zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr **9** do SIWZ.

Treść zapytania:

"W SWIZie nie ma nic wspomniane o punkcie zasilania linii - skąd będą zasilone poszczególne linie ? Czy szafki oświetleniowe już istnieją ? Jeżeli nie to prosiłbym o zamieszczenie schematu szafki."

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem II SIWZ pkt 1 akapit 2: „Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w projektach budowlanych wykonawczych - **załącznik nr 8, 9, 10** do SIWZ, w przedmiarach robót - **załączniki nr 11, 12, 13** do SIWZ oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - **załączniki nr 17, 18, 19** do SIWZ.” Jednocześnie nadmienia się że, przez pojęcie załącznik nr 8 należy rozumieć załącznik nr **8, 8a, 8b, 8c i 8d**, przez załącznik nr 9 – załącznik nr **9 i 9a** oraz przez załącznik nr 10 – załącznik nr **10 i 10a**.

Treść zapytania:

"Jaki kabel jest przewidziany do wykonania linii kablowych ?"

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem II SIWZ pkt 1 akapit 2: „Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w projektach budowlanych wykonawczych - **załącznik nr 8, 9, 10** do SIWZ, w przedmiarach robót - **załączniki nr 11, 12, 13** do SIWZ oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - **załączniki nr 17, 18, 19** do SIWZ.” Jednocześnie nadmienia się że, przez pojęcie załącznik nr 8 należy rozumieć załącznik nr **8, 8a, 8b, 8c i 8d**, przez załącznik nr 9 – załącznik nr **9 i 9a** oraz przez załącznik nr 10 – załącznik nr **10 i 10a**.

Treść zapytania:

"Czy jest wykonany projekt elektryczny na całość prac ? Zakładam, że nie skoro ktoś chce użyć 410mb bednarki do wykonania uziomów "pionowych" ?"

Wyjaśnienie:

Na całość prac są wykonane projekty budowlane stanowiące załączniki nr **8, 9 i 10** do SIWZ. Jednocześnie nadmienia się że, przez pojęcie załącznik nr 8 należy rozumieć załącznik nr **8, 8a, 8b, 8c i 8d**, przez

załącznik nr 9 – załącznik nr 9 i 9a oraz przez załącznik nr 10 – załącznik nr 10 i 10a.

Natomiast w Rozdziale II pkt 1 ppkt. 2 znajduje się błędny zapis „montaż uziomów pionowych z bednarki – 218 mb”, który należy zastąpić na „montaż uziomów poziomych” w związku z tym, Gmina Gołdap, na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zmienia treść zapisów:

- Rozdziału II, punkt 1 ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zastępując zapis istniejący:

„1. Ul. Lwowska – ułożenie linii kablowej o długości 218 mb, ustawienie słupów aluminiowych podwójnie anodowanych – 9 szt, montaż opraw oświetlenia – 9 szt, montaż przewodów do opraw YDY 3x2,5 – 82 mb, rozebranie kostki brukowej, 60 m², montaż uziomów pionowych z bednarki – 218 mb, ułożenie rur osłonowych 30 mb.”

na zapis o następującej treści:

„1. Ul. Lwowska – ułożenie linii kablowej o długości 218 mb, ustawienie słupów aluminiowych podwójnie anodowanych – 9 szt, montaż opraw oświetlenia – 9 szt, montaż przewodów do opraw YDY 3x2,5 – 82 mb, rozebranie kostki brukowej, 60 m², montaż uziomów pionowych z bednarki – 218 mb, ułożenie rur osłonowych 30 mb.”

Treść zapytania:

"Czy są załatwione wszystkie uzgodnienia i pozwolenia dotyczące ułożenia linii kablowej?"

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający posiada pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Lwowskiej i ul. Paderewskiego, natomiast na ul. Okrzei nie jest ono wymagane, ponieważ montaż linii napowietrznej wykonany będzie na istniejących słupach, na podstawie uzgodnień z zakładem energetycznym.

Zgodnie art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma, na adres mailowy aurelia.nowak@goldap.pl.

Z poważaniem

inż. Wiesław Swatek