

WIK -ZP.XXXV.272.6.2011

Gołdap, dnia 09.11.2011 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Gumbińskiej w Gołdapi etap II

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmian.) udziela odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie z dnia 8 listopada 2011 r. (otrzymanego e-mailem), a dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Treść zapytania:

1. Jakiej klasy beton zastosować do poz. nr 5 (podbudowy betonowe bez dylatacji o gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm)?

Wyjaśnienie:

Beton klasy C 10.

2. Jakiego kształtu jest kostka brukowa betonowa gr. 6 cm, materiał z odzysku inwestora?

Wyjaśnienie:

Kostka prostokątna, fala.

3. Czy płyty drogowe betonowe sześciokątne o gr. 7 cm, materiał z odzysku inwestora mają również połówki czy trzeba docinać?

Wyjaśnienie:

Może wystąpić konieczność docinania.

4. Czy kostka brukowa gr. 6 cm (kostka nowa) jest materiałem inwestora czy do zakupu?

Wyjaśnienie:

Zakup kostki stanowi koszt Wykonawcy.

5. W przedmiarze robót nie ma pozycji o wywozie gruntu z wykopu. Czy zostanie zagospodarowany na miejscu?

Wyjaśnienie:

Grunt podlega wywiezieniu na odległość do 1 km. Koszt ten należy uwzględnić w poz. 3 kosztorysu ofertowego.

Z poważaniem

Z URZĘDU BURMISTRZA
inż. Przemysław Swatek
KIEROWNIK
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH