



GMINA GOŁDAP

Pl. Zwycięstwa 14
19-500 GOŁDAP
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (087) 6156000; fax 6150800

wg rozdzielnika

ON-ZP.XXXVI.272.4.2011

Gołdap, dn. 22.11.2011 r

Dot.: Przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa pomieszczenia biurowego w budynku mieszkalno – usługowym Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Zwycięstwa 16”

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmian.) udziela odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 21 listopada 2011 r. (otrzymanego mailem), dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy pkt. 2. Elementy pozostałe.

a) Stopnie schodowe, podnóżki – bale strugane gr. 52 mm, noski zaokrąglić, przednóżki – deski strugane gr. 19 mm łączone ze stopniami na półpust. Podnóżki i przednóżki kotwione w belkach policzkowych na głębokość minimum 3 cm.

Treść zapytania:

1. Czy istnieje możliwość zastąpienia bala struganego na podnóżki gr. 52 mm – klejanką gr. 40 mm, zachowując te same właściwości przenoszenia obciążenia?

Wyjaśnienie:

Tak można zastosować rozwiązanie równoważne z drewna klejonego.

Treść zapytania:

2. Czy istnieje możliwość zrezygnowania z wykonania przednóżek?

Wyjaśnienie:

Tak można zrezygnować z wykonania przednóżek.

Dotyczy pkt. 1. Konstrukcja nośna.

e) Schody – 1-biegowe, policzkowe. Belki policzkowe z bali 7,2x30 cm.

Treść zapytania:

1. Czy istnieje możliwość zamiany belek policzkowych z bali gr 7,2x30 cm na klejankę o wymiarach 5 x 30 cm, zachowując te same właściwości przenoszenia obciążenia?

Wyjaśnienie:

Tak można zastosować rozwiązanie równoważne z drewna klejonego.

Z UP. BURMISTRZA
mgr inż. Wiesław Duchnowski
KIEROWNIK
KONSTRUKCYJNY
KONSTRUKCJI
I WYKONANIA
PRAC
WYKONAWCZYCH