



GMINA GOŁDAP
Pl. Zwycięstwa 14
19-500 GOŁDAP
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 77 615 60 00 / 087 615 08 00
ZP WIK-VII-271.8.2012



wg. właściwości

Gołdap, dn. 28.02.2012 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa centrum kulturalno - rekreacyjnego we wsi Galwecie Gmina Gołdap”

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmian.) udziela następującej odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 27.02.2012 r. (otrzymanego e-mailem),

Treść zapytania:

1. Zamawiający w SIWZ opisuje nawierzchnię poliuretanową jako warstwę podkładową ET gr 25 mm + natrysk gr 13 mm natomiast w załączniku nr 8 zagospodarowanie terenu - rzut boiska do siatkówki opisana jest nawierzchnia typu EPDM.

Prosimy o jednoznaczne określenie technologii wykonania nawierzchni poliuretanowej

Czy ma być to nawierzchnia typu natrysk gr 13 mm na podbudowie ET?

Czy ma być to nawierzchnia typu EPDM 8+7 mm na podkładzie ET?

Wyjaśnienie:

Nawierzchnia powinna być wykonana w technologii typu natrysk gr 13 mm na podbudowie ET. W załączeniu przesyłamy poprawiony rys. nr 3 - rzut boiska do siatkówki (załącznik nr 8 do SIWZ)

Treść zapytania:

2. W jakiej kolorystyce należy wykonać nawierzchnię boiska o nawierzchni poliuretanowej?

Wyjaśnienie:

Kolorystyka zostanie uzgodniona w trakcie wykonywania robót budowlanych, z wykonawcą robót.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
inż. Wiesław Swiatek
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
INWESTYCJI KOMUNALNYCH