



GMINA GOLDAP
Pl. Zwycięstwa 14
19-500 GOLDAP
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (087) 615 60 00 / 087 615 08 00
e-mail: sekretariat@goldap.pl

wg. właściwości

Goldap, dn. 28.02.2012 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa centrum kulturalno - rekreacyjnego we wsi Galwecie Gmina Goldap”

Gmina Goldap na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmian.) udziela następującej odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 28.02.2012 r. (otrzymanego e-mailem),

Treść zapytania:

Jaki kabel ułożyć od stojaka do złącza. W opisie jest YKY 4x35mm², a na rys. E1; YAKY 4x35mm². Który przyjąć ?

Wyjaśnienie:

Należy przyjąć kabel YAKY 4 x 35 mm

Z poważaniem

Zup BURMISTRZA
inż. Wiesław Świątek
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH