




SEGMENT "D"

② 90#10 L=28.55

2855

[illegible]

<p> STOPIEŃ WODOSZCZELNOŚCI W6 MROZOODPORNOŚĆ F100 WG PN-B-06250:1988 </p>	<p> BETON C8/10 BETON C20/25 STAL AIII STAL A-0 </p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

STOPIEN WODOSZCZELNOŚCI W6
MROZODPORNOŚĆ F100
W/G PN-B-06250:1988

BETON C8/10
BETON C20/25
STAL A-III
STAL A-0

– POZIOM BAZOWY +/– 0,00 W/G R/S. ARCHITEKTURY
– W TRAKCIE BETONOWANA OSADZĄCY, KOTŁY ELEMENTÓW DREWNIANYCH
POD PŁYTĘ, ORAZ ŚCIANY ŻELBETOWE WYKONAĆ PODLEWANKĘ Z BETONU C8/10 GRUBOŚCI 10cm
– ZACHOWAĆ SOŚCIE PODANA OTULINĘ ZBROJENIA RÓWNA 5cm
– DOKŁADNA LOKALIZACJA PRZEŁĘCZÓW W/G PROJEKTU ARCHITEKTURY