

Dotyczy: zapytania ofertowego dotyczącego **wykonania inwentaryzacji, audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego Gminy Goldap oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego.**

1. Czy warstwa tematyczna PARAMETRY DROGI ma być naniesiona jako obszar ?

Odp. Parametry drogi muszą znaleźć się w opisie punktu świetlnego umieszczonego na mapie. Nie jest wymagana oddzielna warstwa

2. Czy Zamawiający żąda wykonania pomiarów natężenia istniejącego oświetlenia zgodnie z normą PN-EN13201

Odp. Pomiary natężenia oświetlenia powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 13201.

3. Czy Zamawiający wymaga projektu organizacji ruchu na czas pomiarów luminancji lub natężenia oświetlenia?

Odp. Pomiary natężenia oświetlenia lub luminancji powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 13201.

4. Czy Zamawiający posiada wykaz zegarów sterujących przypisanych do skrzynek ?

Odp. Zamawiający nie posiada pełnego i aktualnego wykazu zegarów sterujących przypisanych do skrzynek.

5. Czy w przypadku gdy nie ma wykazu zegarów otworzenie skrzynek sterujących, potencjalne koszty z tym związane leżą po stronie Zamawiającego ?

Odp. Otworzenie skrzynek lub inne potrzebne działania leżą w gestii Wykonawcy.

6. Czy w celu należytego wykonania zadania odnośnie punktu 1. Inwentaryzacja 1.2 można wykonać projekt na podstawie zinwentaryzowanych opraw, który wykaże spełnienie lub nie wymagań aktualnej normy PN 13201 -w przypadku odpowiedzi twierdzącej pytanie nr 3 będzie bez zasadne

Odp. Dobór opraw należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 13201.

Goldap, 19.12.2016 r.

Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Jarosław Duchnowski  
KIEROWNIK  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH