

wg rozdzielnika

WIK-ZP.271.6.2017

dot.: przetargu na : Rozbudowę Parków:Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowy ścieżki zdrowia łączącej oba parki.

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust 2 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) udziela następującej odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 24.03.2017 r.

Treść zapytania:

(...) zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat nawierzchni z płyt elastycznych SBR/EPDM o wymiarach 50x50x4 przy wysokości upadku:

1. Park Kinezyterapeutyczny Hc-1,2
2. ul. Stadionowa Hc-1,1

Na podstawie załączonych przez Zamawiającego materiałów przetargowych zachodzi niezgodność pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia, a producentem płyt elastycznych W zależności od producenta wysokości upadku dla nawierzchni elastycznej waha się od 40-45 mm – zabezpiecza wysokość upadku od 1,3 do 1,6 m
60-75mm – zabezpiecza wysokość upadku od 2,0 do 2,2m
80mm - zabezpiecza wysokość upadku do 2,4 m

Zgodnie z załączoną charakterystyką urządzeń wysokość upadku wynosi

- linarium: 2,2 m
- stacja nr 1: 0,59m
- stacja nr 2: 0,6 m
- stacja nr 3: 0,76m
- stacja nr 4: 1,98m
- stacja nr 5: 2,0m

W związku z powyższym o jakiej grubości należy wykonać nawierzchnię z płyt elastycznych SBR/EPDM pod zaprojektowane urządzenia na ww. zadaniu.

Jednocześnie zwracamy się z zapytaniem o kolor który wiąże się z grubością płyt elastycznych.

Odpowiedź:

W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników urządzeń gimnastycznych i zabawowych należy zastosować:

- w obrębie linarium (par Kinezyterapeutyczny) - płyty o zwiększonej grubości, zgodnie z specyfikacją producenta płyt, czyli 7,0-7,5 cm na całej powierzchni strefy bezpieczeństwa t.j.201,11 m²;
- w obrębie placu kinezyterapeutycznego przy ul.Stadionowej - płyty o gr.7,0 cm na powierzchni 103,0 m², czyli w obrębie stref dwóch urządzeń gimnastycznych (stacja nr 4 i 5);
- w obrębie placu kinezyterapeutycznego przy ul.Stadionowej (stacja nr 1,2 i 3) gdzie maks.wysokość upadku nie przekracza wys.0.8 m - płyty o gr.4,0 cm zgodnie z dokumentacją;

W obrębie placu kinezyterapeutycznego zaproponowano czerwony kolor płyt (zharmonizowany z kolorystyką nawierzchni w obrębie ul.Stadionowej), który jest ogólnodostępny u większości producentów. W obrębie linarium istnieje możliwość zmiany kolorystyki po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Jurek Duchnowski
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCI KOMUNALNYCH

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. *Marta Kardel*
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCI KOMUNALNYCH