

Gołdap, 31.03.2017 r.

WIK-ZP.271.6.2017

Rozdzielnik

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba parki w Uzdrowisku Gołdap

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust 2 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) udziela następującej odpowiedzi na pytani zawarte w piśmie z dnia 30.03.2017 r. (otrzymane mailem).

Treść zapytania:

W związku z chęcią przystąpienia do przetargu „Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba parki w Uzdrowisku Gołdap”

i niejasnościami występującymi w dokumentacji technicznej zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat rodzaju kabla występującego w poz. 83. przedmiaru dot. Parku Kinezyterapeutycznego (zał. nr 12.), którym należy zasilić oprawy liniowe. W dokumentacji zamieszczono informację, że kabel ten ma być taki sam jak istniejąca infrastruktura oświetleniowa, w związku z powyższym, prosimy o podanie rodzaju kabla, jaki występuje w istniejącej sieci elektroenergetycznej.

Odpowiedź:

Należy zastosować kabel YKY 5x10 .

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Leszek Duchnowski
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYJCJI KOMUNALNYCH

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Magda Kardel
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYJCJI KOMUNALNYCH