



Gołdap, 23.11.2017 r.

WIK-ZP.271.38.2017

wg rozdzielnika

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdap

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust 2 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 15.11.2017 r. (otrzymany mailem dn. 19.11.2017 r.) udziela następujących wyjaśnień.

Część I – Zagospodarowanie terenu

Treść wniosku

1. Umocnienie nabrzeża:

- w przedmiarze brak: wykopów pod ściany oporowe, szczelnego umocnienia ścian wykopów, odwodnienia wykopów – proszę o uzupełnienie przedmiaru,
- w dokumentacji i przedmiarze brak: zwieńczenia góry ścian oporowych oraz sposobu i rodzaju wykończenia użytkowego – proszę o uzupełnienie przedmiaru,

Odpowiedź

- Wykopy pod ściany oporowe uwzględniono przy pielęgnacji dna jeziora poz.5.1. Nie przewiduje się szczelnego umocnienia i odwodnienia wykopów. Jeżeli technologia przyjęta przez wykonawcę wymaga dodatkowych prac należy to uwzględnić w ofercie.
- Nie przewiduje się zwieńczenia góry ścian oporowych, elementy nie będą posiadały wykończenia jedynie wyposażone będą w odboje dla łódek określone w poz. 4.7.

Treść wniosku

2. Pielęgnacja dna jeziora:

- w przedmiarach brak demontażu i ponownego montażu istniejących czterech pomostów - proszę o uzupełnienie

Odpowiedź

Demontażu i ponownego montażu czterech pomostów pływających inwestor dokona we własnym zakresie.

Treść wniosku

3. W przedmiarze załącznik Nr 11.1-I

- poz. 2.14 brak krotności 20
- poz. 2.16 brak krotności 40
- poz. 2.8 brak krotności 10
- poz. 2.7 brak krotności 10
- poz. 3.11 brak krotności 11
- poz. 3.13 brak krotności 3

Odpowiedź

W przedmiarze robót nie zostały wydrukowane krotności. W załączeniu kosztorys ofertowy (ślepy)

z uwzględnieniem krotności.

Treść wniosku

Proszę o dokładne określenie parametrów piasku kwarcowego dla boiska do siatkówki plażowej i placu zabaw.

Odpowiedź:

Parametry piasku dla boisk do piłki siatkowej: piasek kwarcowy płukany o uziarnieniu 1-3mm.

Nawierzchnia placu zabaw z piasku lub żwiru. Przy czym norma określa grubość warstwy takiej nawierzchni w zależności od krytycznej wysokości upadku. Dla krytycznej wysokości upadku mniejszej bądź równej 2 m, musi to być warstwa minimum 20 cm, a dla 3 m – 30 cm. Należy także zwrócić uwagę na rodzaj piasku czy żwiru. Wielkość ziaren piasku stosowanego jako podłoże pod placem zabaw powinna się mieścić w przedziale od 0,2 do 2 mm, a wielkość żwiru od 2 do 5 mm.

CZĘŚĆ II – Sanitariat i wypożyczalnia sprzętu

Treść wniosku

1. w przedmiarze załącznik Nr 11.2-II, element 14 Zakup sprzętu, pkt 14.1, 14.2, 14.3 – proszę o dołączenie do SIWZ zestawień mebli kuchennych, sprzętu AGD i pozostałych mebli.

Odpowiedź:

Z uwagi na rozbieżności pomiędzy wyposażeniem ujętym w projekcie budowlanym a w przedmiarze robót, w elemencie nr 14 Zakup sprzętu, pkt 14.1, 14.2, 14.3 należy przyjąć wyposażenie wyszczególnione w załączniku nr 2 do niniejszego pisma - "wycenie wyposażenia". Wycenę należy dołączyć do kosztorysu ofertowego.

Treść wniosku

2. w przedmiarze załącznik Nr 11.3-II, pkt. 19 – ilość: jest 0,00, powinno być 8

Odpowiedź:

W przedmiarze załącznik Nr 11.3-II, pkt. 19 – ilość: należy przyjąć wartość 8

DOTYCZY CZĘŚCI I, II i III

Treść wniosku

w celu umożliwienia rzetelnego przygotowania oferty proszę o przedłużenie terminu złożenia ofert o minimum 7 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłużył termin składania ofert z terminem do 29.11.2017 r.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Jarosław Duchnowski
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCIJ KOMUNALNYCH

Załączniki

1. Kosztorys ofertowy (ślepy)
2. Wycena wyposażenia