

**WIK-ZP.271.28.1.2018**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi  
Etap I Renowacja metodą bezwykopową sieci kanalizacji deszczowej ul. Plac Zwycięstwa – ul.  
Dolna**

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust 2 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) informuje iż :

**I zapytanie**

*„-Prosimy o podanie średnicy przyłączy oraz typu kształtek kapeluszowych, których należy użyć do renowacji tych przyłączy”*

Przyłącza (przykanaliki) wykonane są średnicą 200 mm. Należy zastosować kształtki kapeluszowe typu C zgodnie z PN -EN ISO 112996-4

**II zapytanie**

*Prosimy o sprecyzowanie zapisów dotyczącego instalacji pakerów – czy po odliczeniu długości pakerów do renowacji rękawem pozostanie odcinek pomniejszony o łączną długość czy też należy wycenić je zupełnie oddzielnie poza długością do renowacji rękawem.*

Po odliczeniu pakerów ( do wykończeń) do renowacji rękawem pozostanie odcinek pomniejszony o ich łączną długość. Należy wycenić długość rękawa po pomniejszeniu o długość pakerów

**III zapytanie**

*Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez opracowanie zgłoszeniowe w ramach Dokumentacji Projektowej (STWiOBR pkt 11.2)*

Zapis w punkcie 11.2 w STWiOBR został zmieniony

Wykonawca we własnym zakresie uzyska pozwolenie które zgodnie z obowiązującymi przepisami pozwoli na rozpoczęcie robót.

W skład dokumentacji projektowej pozwalającej uzyskać pozwolenie wchodzi:

- projekt budowlany,
- projekt organizacji ruchu dla roboty realizowanych w pasie drogowym,
- informację dla sporządzenia planu BIOZ,

Projekt budowlany oraz projekt organizacji ruchu posiada Zamawiający i zostanie przekazany wykonawcy prac w momencie przekazania placu budowy.

**IV zapytanie**

*W związku z krótkim dwumiesięcznym terminem realizacji zadania oraz koniecznością wykonania Dokumentacji Projektowej zgłoszeniowej gdzie samo zgłoszenie Projektu do urzędu trwa 28 dni czy możliwe byłoby wydłużenie terminu realizacji zadania o 1 miesiąc.*

Zapis w punkcie 11.2 w STWiOBR został zmieniony

„DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca we własnym zakresie uzyska pozwolenie, które zgodnie z obowiązującymi przepisami pozwoli na rozpoczęcie robót. W skład dokumentacji projektowej pozwalającej uzyskać pozwolenie wchodzi:

- projekt budowlany,
- projekt organizacji ruchu dla roboty realizowanych w pasie drogowym,
- informację dla sporządzenia planu BIOZ,”

Projekt budowlany oraz projekt organizacji ruchu posiada Zamawiający i zostanie przekazany wykonawcy prac w momencie przekazania placu budowy.

Nie przewiduje się przedłużenia terminu zakończenia prac.

Z up. BURMISTRZA  
*mgr inż. Jarosław Duchnowski*  
KIEROWNIK  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH