

ZP-WIK.271.12.2021

Gołdap, dn. 08.09.2021 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie budowy oświetlenia w miejscowości Skoczne

Gmina Gołdap, w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytanie przesłane drogą e-mailową w dniu 8 września br.:

Treść zapytania:

1. Proszę wskazać, który odcinek trasy na projekcie jest do wykonania oraz słupy (numer słupa)

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że do wykonania jest odcinek linii kablowej od słupa nr 1 do słupa nr 4, zgodnie ze schematem zasilania oświetlenia oraz słupy nr 1, 2 i 3.

Treść zapytania:

2. Czy wykonawca w swojej wycenie ma uwzględnić badanie współczynnika zagęszczenia gruntu po wykopach tak jak jest opisane w specyfikacji.

Wyjaśnienie:

Tak, Wykonawca winien uwzględnić badanie współczynnika zagęszczenia gruntu po wykopach.

Treść zapytania:

3. Czy wykonawca w swojej wycenie ma uwzględnić przebudowę szafki SO w zakresie montażu urządzeń SOFT Start, zwiększenia mocy, kompensacji mocy biernej. W dokumentacji projektowej przebudowa szafki jest uwzględniona w przedmiarze brak. Jeśli tak czy dokonanie pomiaru mocy biernej i wykonanie kompensacji mocy oraz montaż urządzeń SOFT START będą wchodzić w zakres rozbudowy szafki.

Wyjaśnienie:

Nie, pozycja przebudowy szafki nie podlega wycenie.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Jarosław Duchnowski
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH