






















- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
|  | <b>STREFA I - ZLI</b><br>2497 m2      |
|  | <b>STREFA II - ZLIII</b><br>334,2 m2  |
|  | <b>STREFA III - ZLIII</b><br>232,4 m2 |
|  | <b>STREFA IV - PM</b><br>9,3 m2       |
|  | <b>STREFA V - PM</b><br>37,5 m2       |
|  | <b>STREFA VI - PM</b><br>34,7 m2      |
|  | <b>STREFA VII - PM</b><br>127,3 m2    |
|  | <b>STREFA VIII - PM</b><br>627 m2     |
|  | <b>STREFA IX - PM</b><br>39,0 m2      |



- |   |  |
|---|--|
|  | oznaczenie ścian REI120  |
|  | oznaczenie odporności drzwi w ścianach REI120                        |
|  |  |
|  | oznaczenie ścian REI60   |
|  | oznaczenie odporności drzwi w ścianach REI60                         |
|  |  |
|  | oznaczenie wymagania dla konstrukcji dla wentylatorni wymaganie R120 |
|  | zasieg hydrantów   |
|  | hydrant 25 z węzłem pólstywnym dł. 30m                               |



data:		Zakres zmian:	
			
ARKUSZ WYDRUKU			
Projekt wykonujący uzupełniający Budowa Budynku Zakładu Przyrodolecniczego w Uzdrowisku Gólkąp		Adres inwestycji: DZ EW. 198/95, CZ.DZ. 1987, 1981 OBRĘB 0001, GÓLKĄP Wzrostek	
Nazwa rysunku: SCHEMAT STREF POZAROWYCH		Gmina Gólkąp 19-500 Gólkąp, Plac Zwycięstwa 14	
Projektant: Piotr Marcinowski	upr. nr 1310/0WA Wzrostek	Branża: ARCHITEKTURA	Nie rysunek
Sprawdzający: Joanna Wozniak	upr. nr 7990/WA Wzrostek	Data: 15.12.2007	
Współpraca:		Skala: 1:100 A1	
		Modyfikacja:	