

Szczegół B
Rozdział wody na cele bytowe i pożarowe



OBJAŚNIENIE

1. zawór odcinający DN50
2. zawór odcinający DN40
3. zawór pierwszeństwa VV300 DN50
4. zasuwa odcinająca DN50
5. zawór antyskażeniowy klasy EA DN40

LEGENDA

	instalacja hydrantowa
HP 01	oznaczenie pionu instalacji hydrantowej
HP-25	hydrant przeciwpożarowy z wężem l=30m dn25; q=1,0dm³/s
M	przejście odporności ogniowej równe odporności przegrody

Projekt :

Budowa Budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap

Adres inwestycji:
DZ.EW. 1989/6, CZ.DZ.1987, 1981
OBRĘB 0001, GOŁDAP,

Inwestor:
Gmina Gołdap
19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14

Nazwa rysunku: ROZWINIĘCIE - instalacja hydrantowa

Projektant : Rafał Marciniak

Uprawnienia: upr. nr MAZ/0425/PWBS/15

Sprawdzający : Monika Anuszczyk

Uprawnienia: upr. nr LOD/3779/PWBS/19

Podpis:

Współpraca: Patrycja Glapska

Branża: SANITARNA

Data:	Skala:	Nr rysunku:
26.04.2022	1:100	PWU_IS_03.2

Modyfikacja: Wersja 2

© Wszelkie prawa zastrzeżone.Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione