


UKŁAD SIECI TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE


Rozdzielnica zasilająca T01
Icc= 6kA, IP43, IK8



UWAGI


1. W rozdzielnicy pozostawić 20% rezerwę miejsca.

LEGENDA:



Rozdzielnica T01
Un= 400V
tgφ = 0,4
Pi = 147,4kW
Pobl = 120,0kW
Pu = 92,0kW
Io = 186,5A

Obudowa 8x36 modułów, wymiary przykładowe 140x90cm



Projekt : Projekt wykonawczy zamienny: Budowa Budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap					Adres inwestycji: DZ.EW. 1989/6, CZ.DZ.1987, 1981 OBREB 0001, GOŁDAP,		
Nazwa rysunku: SCHEMAT ROZDZIELNICY T01					Inwestor:		
					Gmina Gołdap 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14		
Projektant : mgr inż. Witold Makówka		Nr upr. 177/86/WŁ	Podpis:	Branża: ELEKTRYCZNA			
Sprawdzający : inż. Edward Pałka		Nr upr. GP.II-460-35/76		Data:	Skala:	Nr rysunku:	
				12.2021	-	PWZ-E-R-T01	
Współpraca:				Modyfikacja:			
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione							