



LEGENDA

- Kierunek działania KD
- Czynniki kart KD
- Elektrozapew rewersyjny KD
- Czujnik zamknięcia drzwi KD
- Przycisk awaryjnego otwierania KD
- czujka PIR SSWIN
- czujnik magnet. otwarcia - kontaktron SSWIN
- sygnalizator zewnętrzny SSWIN
- manipulator SSWIN
- Centrala SSWIN

UWAGI DO INSTALACJI KD:

- Instalację wykonać zgodnie z DTR Producenta.
- Czynniki kart instalować na wysokości 1,3m nad posadzką w miejscach pokazanych na planie instalacji.
- Magistrala komunikacyjna systemu KD - wg. DTR Producenta.
- Kontrolery wyposażone w moduł komunikacyjny LAN.

UWAGI DO INSTALACJI ALARMOWEJ:

- Instalacje alarmowe wykonać zgodnie z DTR systemów.
- Centrala alarmowa wyposażona w moduł komunikacyjny LAN i GSM.

Projekt : Projekt wykonawczy zamienny: Budowa Budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrawisku Goldap				Adres inwestycji: DZ.EW. 1989/0, CZ.DZ.1987, 1981 OBREB 0001, GOLDAP.			
Nazwa rysunku: PLAN INSTALACJI KD I SSWIN PIETRO				Inwestor: Gmina Goldap 19-500 Goldap, Plac Zwycięstwa 14			
Projektant: mgr inż. Witold Małowska		Nr opr. 177/86/WL		Data: 12.2021		Branża: ELEKTRYCZNA	
Sprawdzający: inż. Edward Pałka		Uprawnienia: Nr opr. GP-II-460-35/76		Skala: 1:100		Nr rysunku: PWZE-LKD-0	
Współpraca:				Modyfikacja:			