

ZP-WIK.271.29.2022

Gołdap, dn. 29.09.2022 r.

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji w przedmiocie przebudowy drogi w Kolniskach**

Gmina Gołdap, w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, złożony na adres ePuap w dniu 29 września br., a datowany na 28.09.2022 r., udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

*Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.*

**Odpowiedz:** *Tak, posiada.*

**Pytanie nr 2**

*Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.*

**Odpowiedz:** *Zadanie nie wymaga dokumentacji projektowej.*

**Pytanie nr 3**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntami, na których ma być prowadzona inwestycja.*

**Odpowiedz:** *Tak, dysponuje.*

**Pytanie nr 4**

*Zgodnie z poz. 3 przedmiaru robót Wykonawca jest zobowiązany odkupić od Zamawiającego płyty betonowe pochodzące z rozbiórki istniejącej nawierzchni.*

*W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o podanie ceny za jaką Wykonawca będzie zobowiązany odkupić płyty betonowe pochodzące z rozbiórki istniejącej nawierzchni.*

**Odpowiedz:** *Wykonawca określa cenę we własnym zakresie.*

**Pytanie nr 5**

*Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że podbudowę z kruszywa łamanego pod jezdnią należy wykonać z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 kat. C50/30.*

**Odpowiedz:** *Potwierdzamy.*

**Pytanie nr 6**

*Zgodnie z punktem V SWZ przedmiot zamówienia obejmuje ustawienie krawężników betonowych najazdowych. W Załączniku nr 3 – Przedmiar robót brakuje w/w pozycji. Zwracamy się do Zamawiającego o dodanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej.*

**Odpowiedz:** *Należy dodać pozycję: Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15 x 22 cm na ławie betonowej – 256 m.*

**Pytanie nr 7**

*Zgodnie z punktem V SWZ przedmiot zamówienia obejmuje ustawienie krawężników betonowych najazdowych. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że w w/w pozycji należy zastosować krawężnik 15x22 cm.*

**Odpowiedz:** *Potwierdzamy.*

**Pytanie nr 8**

*Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że ława betonowa z oporem pod krawężnikami ma zostać wykonana z betonu C12/15.*

**Odpowiedz:** *Tak, potwierdzamy.*

**Pytanie nr 9**

Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie szczegółu konstrukcyjnego zawierającego wymiary projektowanej lawy pod krawężniki.

**Odpowiedz:** Wymiary lawy pod krawężniki 35 x 30 x 15 cm.

**Pytanie nr 10**

Zwracamy się o potwierdzenie, że na przedmiotowej inwestycji Zamawiający dopuści zastosowanie krawężników betonowych o nasiąkliwości do 5%.

**Odpowiedz:** Zamawiający dopuszcza krawężniki betonowe o nasiąkliwości do 5%.

**Pytanie nr 11**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że na całej długości przebudowywanej drogi projektuje się przekrój uliczny.

**Odpowiedz:** Tak, potwierdzamy.

**Pytanie nr 12**

W dokumentacji przetargowej brakuje Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie w/w dokumentu.

**Odpowiedz:** STWiORB nie jest wymagana. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Pytanie nr 13**

Zgodnie z punktem V SWZ przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie jezdni o szerokości 4,5m i 3,5m. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 „Plan sytuacyjny” należy wykonać jezdnię o szerokościach 4,5 m i 5,5 m. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że projektowana szerokość drogi to 4,5 i 5,5 m zgodnie z planem sytuacyjnym.

**Odpowiedz:** Projektowana szerokość drogi to 3,5 m, 4,5 m oraz poszerzenie na odcinku 30 m o 1 m do szerokości 5,5 m.

**Pytanie nr 14**

Zgodnie z punktem V SWZ przedmiot zamówienia obejmuje regulację urządzeń infrastruktury sanitarnej i wodociągowej. W Załączniku nr 3 – Przedmiar robót brakuje w/w pozycji. Zwracamy się do Zamawiającego o dodanie do przedmiaru robót pozycji związanej z regulacją wysokościową studni sanitarnych oraz zaworów wodociągowych.

**Odpowiedz:** Nie występują urządzenia infrastruktury sanitarnej i wodociągowej.

**Pytanie nr 15**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia obejmuje tylko regulacje wysokościową studni sanitarnych bez zakupu nowych elementów studni.

**Odpowiedz:** Nie dotyczy.

**Pytanie nr 16**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia obejmuje tylko regulacje wysokościową zaworów wodociągowych bez zakupu nowych elementów zaworów.

**Odpowiedz:** Nie dotyczy.

**Pytanie nr 17**

Przedmiar robót pozycja nr 6 „Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni”. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w/w pozycja dotyczy tylko profilowania i zagęszczenia podłoża i nie należy przyjmować do wyceny kosztów związanych z odspojeniem i odwozem urobku z korytowania.

**Odpowiedz:** Dotyczy tylko profilowania i zagęszczenia podłoża.

**Pytanie nr 18**

Zgodnie z pozycją 4 i 5 przedmiaru robót urobek należy odwieźć na odległość 16 km.

W związku z powyższym, zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że urobek należy odwieźć na odległość 16 km oraz zwracamy się o wskazanie miejsca odwozu urobku.

**Odpowiedz:** Tak. Miejsce będzie wskazane w odległości do 16 km.

**Pytanie nr 19**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania oznakowania poziomego i pionowego.

**Odpowiedz:** Nie obejmuje.

**Pytanie nr 20**

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie projektowanej kategorii ruchu na przedmiotowym zadaniu.

**Odpowiedz:** Obciążenie ruchem KR I. Jest to droga wewnętrzna.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Jarosław Duchnowski  
KIEROWNIK  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
I INWESTYCIJ KOMUNALNYCH

