UKŁAD SIECI TN-S
SAMOCZYNNE WYŁACZENIE

Rozdzielnica zasilajaca TP
Icc=6kA, IP43, IK8



Obudowa 6x24 modułów, wymiary przykładowe 110x60cm



LEGENDA:

- Rozłącznik izolacyjny
- Wyłącznik nadprądowy
- Ogranicznik przepięć
- Wyłącznik nadprądowy z członem różnicowo-prądowym
- Wyłącznik różnicowo-prądowy

Rozdzielnica TP
Un=400V
tgφ = 0,4
Pi = 48,8kW
Pobl = 30,0kW
Pu = 16,2kW
Io = 46,62A

Projekt : Projekt wykonawczy zamienny: Budowa Budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap				Adres inwestycji: DZ.EW. 1989/6, CZ.DZ.1987, 1981 OBRĘB 0001, GOŁDAP,	
				Inwestor: Gmina Gołdap 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14	
Nazwa rysunku: SCHEMAT ROZDZIELNICY TP				Branża: ELEKTRYCZNA	
Projektant : mgr inż. Witold Makówka	Uprawnienia:	Nr upr. 177/86/WŁ	Podpis:	Data:	Skala: / Nr rysunku:
Sprawdzający : inż. Edward Pałka		Nr upr. GP.II-460-35/76		12.2021	- / PWZ-E-R-TP
Współpraca:				Modyfikacja:	

© Wszelkie prawa zastrzeżone.Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione