

Uwagi:

1. Instalację odgromową wykonać zgodnie z normą PN-IEC-61024-1,
2. Zwody poziome wykonać z drutu ocynkowanego Ø 8mm,
3. Wszystkie elementy budowlane wystające ponad powierzchnie dachu chronić zwodami pionowymi wysokości dobranej do chronionych elementów, zwody połączyć z siatką zwodów poziomych, ostateczną lokalizację zwodów ustalić po montażu urządzeń wentylacji i klimatyzacji,
4. Do zwodów nie podłączać urządzeń i elementów, których odległość od urządzenia chronionego za pomocą zwodów pionowych izolowanych jest mniejsza niż wartość odstępu izolacyjnego - elementy te są chronone za pomocą izolowanych zwodów pionowych.
6. Przewody odprowadzające wykonać z drutu ocynkowanego Ø 8mm, złącza kontrolne instalowane w studzienkach na poziomie gruntu.
7. Instalacja uziemiająca - uziom otokowy,

Projekt : Projekt wykonawczy zamienny: Budowa Budynku Zakładu Przynodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap			Adres inwestycji: DZ.EW. 1989/6, CZ.DZ.1987, 1981 OBR(EB 0001, GOŁDAP,
			Inwestor: Gmina Gołdap 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14
Nazwa rysunku: PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ DACH			Branża: ELEKTRYCZNA
Projektant : mgr inż. Witold Maśkiewka	Nr upr. 177/86/WL		Data: 12.2021
Sprawdzający : inż. Edward Pałka	Nr upr. GP-II-460-35/76		Skala: 1:100
Współpracuje:			Nr rysunku: PWZ-E-LE-02
			Modyfikacja:

© Projekt jest chroniony Prawem Autorskim i nie może być kopiowany bez zgody autorów. Kopiowanie zabronione!