



Obudowa 6x24 modułów, wymiary przykładowe 110x60cm



LEGENDA:



R01	26.04.2022	Zmiana zasilania z powodu przeniesienia central CNW-B z piętra do podbasenia
Rewizja	Data	Treść rewizji
Projekt : Projekt wykonawczy zamienny: Budowa Budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap		Adres inwestycji: DZ.EW. 1989/6, CZ.DZ.1987, 1981 OBREB 0001, GOŁDAP, Inwestor: Gmina Gołdap 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14
Nazwa rysunku: SCHEMAT ROZDZIELNICY TW		
Projektant : mgr inż. Witold Makówka	Uprawnienia: Nr upr. 177/86/WŁ	
Sprawdzający : inż. Edward Pałka	Nr upr. GP.II-460-35/76	
Współpraca:		Modyfikacja: R01
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione		
Branża: ELEKTRYCZNA		
Data:	Skala:	Nr rysunku:
26.04.2022	-	PWZ-E-R-TW

Rozdzielnica TW
Un= 400V
tgφ = 0,4
Pi = 28,9kW
Pobl = 30,0kW
Pu = 18,5kW
Io = 46,6