



- Zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej ułożyć z rur PVC-U klasy "S" (SDR34; SN8), łączonych na uszczelki gumowe.
- W miejscach kolizji z ist. uzbrojeniem terenu wykonać wykopy kontrolne w celu ustalenia dokładnego przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego zarówno w poziomie jak i w pionie.
- Podsypkę wykonać z piasku o grubości 20cm, zasypkę i nadsypkę o grubości 20cm.

PRACOWNIA PROJEKTOWA VITARO			
Investycja	BUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO W UZDROWISKU GOŁDAP WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA DZ. NR EWID. 1989/6 ORAZ NA CZ. DZ. 1987, 1981.		Data: II. 2018
Adres inwestycji	DZ. NR EW. 1989/6, CZ. DZ. 1987, 1981; 19-500 GOŁDAP; OBREB 0001 GOŁDAP		S-2
Inwestor	GMINA GOŁDAP		Skala 1:100
Adres Inwestora	ul. Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap		Branża / Etap S - PW
Temat rysunku	PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO		Podpis:
Branża sanitarna	Projektant	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk Upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11	
	Asystent projektanta	inż. Łukasz Szczepanik	