


# ODKRYWKA 14 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNICY

Ściana żelbetowa gr.250mm



Zbrojenie pionowe #10 co 200mm  
Zbrojenie poziome nie sprawdzono  
OTULINA 30mm


ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM

GABARYTY I ZBROJENIE POTWIERDZONE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM  
OTULINA NIEZGODNA JEST ZBYT MAŁA (POWINNO BYĆ 50MM)

NUMER RYSUNKU

RYS K-103

**BIURO KONSTRUKCYJNE FCJ**



www.fcj.com.pl  
fcj@fcj.com.pl

90-203 ŁÓDŹ, ul. POMORSKA 41 tel 42 6331230

**KARTA ODKRYWKI**

OBIEKT

ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY GOŁDAP

POZIOM

CZĘŚĆ

PODZIEMIE

SEGMENT 1

ZAWARTOŚĆ

ODKRYWKA 14 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNICY

NR RYS

**OD-14**

AUTOR

mgr inż. JACEK DOMAGAŁA upr.LOD/3304/PWBKb/18

SKALA

1:15

DATA ODKRYWKI

25.11.2021