




Podpora dla pionowego kanału wentylacyjnego
Spiro mocowanego do ściany żel-bet




A (1:2)



LISTA CZĘŚCI	
ELEMENT	OPIS
1	Konsola ścienna ...
2	Kotwa bolcowa ...
3	Mocowanie do kanałów typ"L": z amortyzatorami
4	Podkładka płaska
5	Nakrętka ślizgowa do szyn
6	Śruba z łbem sześciokątnym
7	Wspornik Strut

- UWAGA:
- Rysunek przedstawia standardowe mocowanie pionu pojedynczych kanałów wentylacyjnych typu spiro do ściany żelbetowej.
 - Zalecany rozstaw podpór wynosi 3,5 [m], w przypadku stosowania innego rozstawu należy to uzgodnić z Projektantem lub Kierownikiem Budowy.
 - Rozmiar konsoli dobrać w zależności od wymiarów i masy kanału.
 - W przypadku ściany innej niż żelbetowa rodzaj kotew dobrać odpowiednio do rodzaju ściany.
 - Kanał wentylacyjny izolowany.
 - Mocowanie kanału za pomocą typu L oraz wkrętami do blachy.

Podpora dla okrągłego kanału wentylacyjnego
fi100-fi400 mocowanego do stropu żel-bet



UWAGI:

- Rozmiar i typ poszczególnych elementów zgodnie z tabelą
- Rozstaw mocowań L=1,5-2,0m
- Kanał wentylacyjny izolowany.

Dz [mm]	Kotwa	Pręt gwintowany, Podkładka, Nakrętka
100	M8x30	M8
125	M8x30	M8
150	M8x30	M8
200	M8x30	M8
250	M8x30	M8
315	M8x30	M8
355	M8x30	M8
400	M8x30	M8

LISTA CZĘŚCI	
ELEMENT	OPIS
1	Aero Obejma wentylacyjna z okładziną
2	Kotwa wbijana ...
3	Nakrętka sześciokątna ...
4	Podkładka płaska ...
5	Pręt gwintowany ...

Projekt : Budowa Budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap				Adres inwestycji: DZ.EW. 1989/6, CZ.DZ.1987, 1981 OBREB 0001, GOŁDAP,		
				Inwestor: Gmina Gołdap 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14		
Nazwa rysunku: Podpora dla okrągłego kanału wentylacyjnego						
Projektant : Rafał Marciniak	Uprawnienia: upr. nr MAZ/0425/PWBS/15	Podpis:	Branża: SANITARNA			
Sprawdzający : Monika Anuszczyk			Date:	Skala:	Nr rysunku:	
	upr. nr LOD/3779/PWBS/19		30.12.2021	1:100	PW_IS_20	
Współpraca: Joanna Pysera				Modyfikacja:		
© Wszelkie prawa zastrzeżone.Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione						