



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi

19-500 Gołdap ul. Wolności 11 tel.: 87 615-15-47 tel/fax: 87 615-06-77; e-mail:  
[psse.goldap@sanepid.gov.pl](mailto:psse.goldap@sanepid.gov.pl)

Gołdap, 16.02.2024 r.

HK.9022.4.3.2024

## Ocena obszarowa jakości wody w Gminie Gołdap za rok 2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi w oparciu o §23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) dokonuje obszarowej oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Gołdap za 2023r.

Stałym nadzorem na terenie gminy Gołdap objętych było osiem wodociągów: 1 wodociąg o produkcji >1000m<sup>3</sup>/d (Gołdap), 2 wodociągi o produkcji  $100 \leq 1000$ m<sup>3</sup>/d (Kowalki, Pogorzel) oraz 5 wodociągów o produkcji <100m<sup>3</sup>/d (Kozaki, Górne, Boćwinka, Kolniszki, Mażucie), których administratorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gołdapi, ul. Sikorskiego 9a, 19-500 Gołdap.

Nazwa wodociągu	Produkcja wody w m <sup>3</sup> /d	Liczba ludności
Wodociąg publiczny Gołdap	2438,9	15190
Wodociąg publiczny Kowalki	191,6	1219
Wodociąg publiczny Kozaki	72,0	481
Wodociąg publiczny Górne	29,8	184
Wodociąg publiczny Pogorzel	151,4	566
Wodociąg publiczny Boćwinka	61,4	789
Wodociąg lokalny Kolniszki	5,4	90
Wodociąg lokalny Mażucie	6,0	111

Wszystkie wodociągi na terenie Gminy Gołdap oparte są na wodach podziemnych, które pierwotnie nie są zanieczyszczone bakteriologicznie i nie wymagają stałej dezynfekcji wody. Chlorowanie stosuje się w sytuacjach awaryjnych, w razie wtórnego zanieczyszczenia bakteriologicznego i profilaktycznie po przeprowadzanych remontach i modernizacjach na ujęciach i sieciach wodociągowych. Cechą

charakterystyczną wód podziemnych jest wysoka zawartość żelaza, manganu i jonu amonowego oraz związana z tym podwyższona mętność. Uzdatnianie wód podziemnych polega na utlenieniu związków żelaza i manganu, najczęściej przez napowietrzanie i usuwanie w procesach filtracji.

W nadzorowanych wodociągach program badań monitoringowych prowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Woda we wszystkich badanych próbkach spełniała wymagania w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Gołdapi  
mgr inż. Grażyna Mentel

/ dokument podpisany elektronicznie /

Otrzymują do wiadomości:

1. Starosta Gołdapski, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap.
2. Burmistrz Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap.
3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ,ul. Sikorskiego 9a, 19-500 Gołdap